

Grænge Vandværk
Grænge Skovvej 133
4891 Toreby Lolland
Att.: Kim RasmussenRapportnr.: PR-24-CG-24009575-01
Batchnr.: EUDKVE-24009575
Kundenr.: CA0005841
Modt. dato: 06.02.2024

Foreløbig rapport

Prøvested:	Grænge Vandværk - Vandværket - 55800 - V02000200 / 4369002200		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	06.02.2024 kl. 11:10		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DKIJ	
Analyseperiode:	06.02.2024 - 09.02.2024		

Prøvemærke:	Afgang vandværk		
-------------	-----------------	--	--

Lab prøvenr:	835-2023-81333284	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

Opfølgning til Lab prøvenr:	80975185				*		A
-----------------------------	----------	--	--	--	---	--	---

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25 ^{o)}

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	

Underleverandør:A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Foreløbig analyserapport afsendes iflg. aftale med Guldborgsund Kommune, Christa Rosenquist Bækkel.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Guldborgsund Kommune, Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Tegnforklaring:

<: mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.:	ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	⊘):	udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**